

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu w związku z ogłoszonym przetargiem pn.  
**„Wymiana pokrycia dachu formowni i odlewni”**

Zamieszczają wyjaśnienie projektantów odnośnie zadanych pytań:

3. Proszę o potwierdzenie lub zakwestionowanie przez projektanta zapisu z przedmiaru dot. montażu pokrycia w postaci blachy do łąt drewnianych.  
Zastosowanie w projekcie konstrukcji stalowej ukierunkowuje montaż blach bezpośrednio za pomocą kotew wierconych lub strzelanych (HILTI, Split itp)

Odpowiedź: Projekt budowlany nie przewiduje łąt drewnianych.

4. Proszę o potwierdzenie przeliczenia nośności zastosowanych w projekcie profili blach fałdowych o podanej grubości.

Odpowiedź: Dla dwuprzęsłowej blachy TR 59/210 gr. 0,75mm przy rozpiętości podpór 3,00 m obciążenie dopuszczalne wynosi 2,01 kN/m kw.

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
Leszek Wójcicki